

**Наличие предписаний по ГБОУ школе №461 Санкт-Петербурга и
отчет об их исполнении
на сентябрь 2022 года**

ОНД Колпинского района УНД ГУ МЧС России от 31.10.16 № 2-13-336/1/

1. Здание школы не оборудовано системой оповещения 4 типа.

Срок исполнения: ноябрь 2017 года

Статус: **ИСПОЛНЕНО (август 2018 г.)**

2. Не установлены противопожарные клапана с нормируемым пределом огнестойкости помещений в местах пересечения транзитными воздуховодами противопожарных преград в помещениях складского назначения

Срок исполнения: ноябрь 2017 года

Статус: **НЕ ИСПОЛНЕНО – за неимением финансирования, включено в адресный перечень на 2023 г.**